



**ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЯЗАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
КОРАБЛИНСКОГО РАЙОНА**

ул. Зубковой, д. 17,
г. Кораблино, 391200

19.09.2012 № 13-2012

Директору МОУ «Пустотинская
средняя школа им. П.А. Галкина» МО
– Кораблинский муниципальный
район

Ненастиной О.И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
действующего законодательства

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних.

Частью 3 ст.3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются, в том числе, на принципе приоритета жизни и здоровья человека.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся, в том числе обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий (п.5 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

В соответствии ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся, в том числе, материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами; создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья; иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с ч.ч.1, 2 ст.41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется этими организациями.

Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 280 утверждена Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций.

Данная Инструкция распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленные коммуникации независимо от ведомственной принадлежности и

КР № 014019

формы собственности.

Согласно п.2.1 Инструкции, устройство молниезащиты - система, позволяющая защитить здание или сооружение от воздействий молнии. Она включает в себя внешние и внутренние устройства. В частных случаях молниезащита может содержать только внешние или только внутренние устройства.

В силу п.3.1 Инструкции, комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений включает в себя устройства защиты от прямых ударов молнии (внешняя молниезащитная система - МЗС) и устройства защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС). В частных случаях молниезащита может содержать только внешние или только внутренние устройства. В общем случае часть токов молнии протекает по элементам внутренней молниезащиты.

Внешняя МЗС может быть изолирована от сооружения (отдельно стоящие молниеотводы - стержневые или тросовые, а также соседние сооружения, выполняющие функции естественных молниеотводов) или может быть установлена на защищаемом сооружении и даже быть его частью.

Внутренние устройства молниезащиты предназначены для ограничения электромагнитных воздействий тока молнии и предотвращения искрений внутри защищаемого объекта.

Токи молнии, попадающие в молниеприемники, отводятся в заземлитель через систему токоотводов (спусков) и растекаются в земле.

Из таблицы 2.1 Инструкции следует, что последствиями удара молнии в школу могут быть: отказ электроснабжения (например, освещения), способный вызвать панику. Отказ системы пожарной сигнализации, вызывающий задержку противопожарных мероприятий.

Согласно информации Управления образования и молодежной политики МО – Кораблинский муниципальный район от 26.09.2022 № 772, здание структурного подразделения МОУ «детский сад «Ромашка», устройствами молниезащиты не оборудовано.

Так, при грозе, а также при попадании молнии в здания образовательной организации может возникнуть очаг возгорания, привести к отказу электроснабжения, способный вызвать панику, отказ системы пожарной сигнализации, вызывающий задержку противопожарных мероприятий. Запоздалое извещение о возникшем пожаре может привести к панике обучающихся, преподавателей и иных граждан, находящихся в вышеуказанном здании, их несвоевременной эвакуации, создать непосредственную опасность для их жизни и здоровья.

Согласно ч.6,7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ :

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с целью не допущения подобных нарушений впредь.
2. Принять меры к устранению выявленных нарушений законодательства.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, допустивших указанные нарушения, к ответственности.
4. Представление рассмотреть с участием прокурора района.
5. О дне рассмотрения представления уведомить прокурора района.
6. О принятых мерах по устранению выявленных нарушений сообщить прокурору района в письменной форме в течение месяца.

И.о. прокурора района
советник юстиции



М.А. Калачев